

**АВТНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»**

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

350001, РФ, г. Краснодар, Воронежский проезд, 5, тел. 8(861) 233-75-84, E-mail: issl.uslugi@mail.ru

Свидетельство об аккредитации № ЮСДС RU.И216.02ИЛ07 от 15.05.2018г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 440С от 13.08.2018г.

Лист 1 из 1

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):

ИП Мороз С.И.

2. Фактический адрес: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Совхозная, 1

3. Наименование образца (пробы), месторождения:

Песок из отсевов дробления фр. 0-8 мм (проба предоставлена заказчиком)

4. Заявка на проведение испытаний: от 07.08.2018г.

Дата поступления в ИЛ: 07.08.2018г. Дата испытания: с 10.08.2018г. по 13.08.2018г.

5. Цель испытаний: определение зернового состава, модуля крупности песка, насыпной плотности в сухом состоянии, содержания пылевидных и глинистых частиц, глины в комках

6. Основание для проведения испытаний (договор, письмо):

Заявка от 07.08.2018г.

7. НД на методы испытаний:

ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний»

8. НД на продукцию:

ГОСТ 31424-2010 «Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия»

9. Перечень испытательного оборудования и средств измерений: см. на обороте

10. Результаты испытаний:

Наименование показателя, ед. изм.	Требования ГОСТ 31424-2010	Результаты испытаний
Насыпная плотность, кг/м ³	не нормируется	1500
Модуль крупности	св. 3,0 до 3,5	3,3
Группа песка	повышенной крупности	повышенной крупности
Полный остаток на сите № 063, % по массе	св. 65 до 75	70,0
Содержание зерен крупностью, % по массе		
свыше 10 мм,	не более 5	0
свыше 5 мм	не более 15	19,7
менее 0,16 мм	не более 10	14,8
Класс	II	II
Содержание пылевидных и глинистых частиц, в % по массе	не более 10	7,4
Содержание глины в комках, % по массе	не более 2,0	0

Руководитель ИЛ АНО «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»

М.П.

Исполнитель

В.В. Галимова

Л.И. Бережная

Примечание: Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию

Перечень испытательного оборудования и средств измерений

№№ п/п	Наименование испытательного оборудования, тип (марка), заводской или инвентарный номер	Сведения о поверке, калибровке или аттестации
1	2	3
1	Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 58/350, зав. № 14048	Протокол периодической аттестации № 45 до 16.11.2019г.
2	Набор сит для песка и щебня КСИ, зав. № 86	Сертификат о калибровке № 5292К-2009 до 19.09.2018г.
3	Мерные цилиндрические сосуды "МП", инв. 180-ИЛ	Сертификат о калибровке № 5296К-2009 до 19.09.2018г.
4	Весы лабораторные электронные ВР 3100S, зав. № 010358195	Свидетельство о поверке № 09-01-1518 до 21.09.2018г.